



消防水帶 快速接頭

消防署型式認可合格 ISO 9001國際品保認證



HC-KF-21531A



HC-KF-22531A

本證件僅供消防送審資料用

FEATURES

- ◎本產品水帶及快速接頭皆通過消防署型式認可通過。
- ◎RED-BRIDGE消防水帶係使用鋁合金接頭及鋁合金束緊圈，以油壓方式固定接頭，可防止脫落及漏水，且外型美觀。
- ◎柔軟度佳、抗老化、耐冷熱水、耐酸鹼、耐磨性佳、輕量化、使用方便。

產品型式	HC-KF-21531A
水帶認可編號	HS-B10703
產品規格	40A x 0.9MPa
水帶長度(m)	10 / 15 / 20 / 30
使用壓力(MPa)	0.9

產品型式	HC-KF-22531A
水帶認可編號	HS-B10704
產品規格	65A x 0.9MPa
水帶長度(m)	10 / 15 / 20 / 30
使用壓力(MPa)	0.9



FEATURES

- ◎規格種類：公接頭/母接頭
- ◎標稱口徑：40A / 65A
- ◎接頭材質：鋁合金



RED BRIDGE

紅橋實業有限公司

RED BRIDGE CO., LTD.

TEL:(04)2535-2486 FAX:(04)2535-1846
TEL:(05)284-0119 FAX:(05)284-0498
TEL:(07)3717-881 FAX:(07)3717-488



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國108年8月1日

發文字號：108中消技字第144501號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：紅橋實業有限公司

(二) 統一編號：16022629

(三) 所在地：臺中市大雅區二和里神林南路349號

(四) 負責人：廖華山

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自108年8月1日起至113年7月31日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	HC-B10805	設備名稱	消防水帶用快速接頭
廠牌	RB	型號	HC 40
標稱口徑	40A	產地	國產
公接頭材質	鍛鋁合金 6061	母接頭材質	鍛鋁合金 6061
適用範圍	供消防水帶使用之快速接頭		

六、注意事項：

(一) 應依消防水帶用快速接頭認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路 2 段 116 號

發文日期：中華民國 107 年 7 月 6 日

發文字號：107 中消技字第 137701 號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：紅橋實業有限公司

(二) 統一編號：16022629

(三) 所在地：臺中市大雅區二和里神林南路 349 號

(四) 負責人：廖華山

二、認可依據：消防法第 12 條

三、有效期限：自 107 年 7 月 6 日起至 112 年 7 月 5 日止

四、認可項目：型式認可

五、認可內容：

型式認可編號	HS-B10703	設備名稱	消防用水帶
廠牌	紅橋	型號	HC-KF-21531A
水帶種類	消防用橡膠裡襯水帶	產地	大陸
標稱	40	裡襯材質	合成樹脂
使用壓力(MPa)	0.9	長度 (m)	30 以下 (10、15、20、30)
適用範圍	供消防用途使用		

六、注意事項：

(一) 應依消防用水帶認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前 6 個月起之 5 個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團中華民國消防技術顧問基金會
法人中華民國消防技術顧問基金會